isres.ISRE.REGISTRO UFFICIALE.Int.0005483.12-12-2018

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ISTITUTO SUPERIORE REGIONALE ETNOGRAFICO

Direzione Generale

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE. N. 183 DEL 12.12.2018

Oggetto: Affidamento alla Ditta Ignazio Succu di Nuoro della riparazione della pompa di calore Systemair del Museo del Costume. Determina a contrarre. CIG Z172639D55

VISTA la legge regionale 5.7.1972 n. 26, concernente l'"Istituzione con sede in Nuoro dell'Istituto superiore regionale etnografico con annesso Museo della vita e delle tradizioni popolari sarde nel centenario della nascita della scrittrice Grazia Deledda";

VISTO lo Statuto dell'Istituto approvato col D.P.G.R. 14.5.1975 n. 144;

VISTO il Regolamento di Organizzazione, Stato giuridico e Trattamento economico del personale dell'Istituto in attuazione dell'art. 29, II comma, della legge regionale n. 51/1978, di cui alla delibera consiliare n. 41 del 26.3.1979, approvata dalla Giunta Regionale nella seduta dell'8.6.1979, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la L.R. 13.11.1998 n. 31, concernente "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione";

VISTA la deliberazione consiliare n. 285 del 16.12.1998, relativa a "Adeguamento del Regolamento Organico del personale alle disposizioni del titolo III della L.R. 13.11.1998 n. 31 e successive modificazioni";

VISTO il D.P.G.R. n. 17 del 2.2.2017, che ha conferito al sottoscritto dott. Manuel Salvatore Antonio Delogu le funzioni di Direttore Generale dell'I.S.R.E.;

VISTA la delibera consiliare n. 3 del 2.3.2018, con la quale sono state approvate le direttive scientifiche per il triennio 2018/2020 e del programma annuale d'attività 2018 dell'I.S.R.E.;

VISTA la delibera consiliare n. 4 del 2.3.2018, con la quale sono stati approvati il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018, il bilancio pluriennale 2018/2020 e i relativi allegati;

RICHIAMATE le successive deliberazioni di variazione al bilancio di previsione;

DATO ATTO che occorre procedere con la massima urgenza alla riparazione della pompa di calore Systemair del Museo del Costume;

PRECISATO che occorre intervenire con tempismo e garanzia di soluzione immediata del problema, ciò che ha indotto a richiedere un preventivo di intervento all'affidatario della manutenzione ordinaria degli impianti degli stabili dell'istituto, Ditta Ignazio Succu di Nuoro;

VISTO il preventivo di spesa trasmesso dalla predetta ditta con nota del 22.03.2018 prot. n. 1193 per l'importo di € 10.675,00 + IVA, come di seguito dettagliato:

- - *CIRCUITO A:*
  Fornitura e sostituzione di n. 1 valvola di espansione elettronica CAREL;
  Fornitura e sostituzione dl n. l filtro gas refrigerante;
  Esecuzione saldature ossiacetileniche per la sostituzione dei componenti;
  Pressatura del circuito frigorifero con azoto a 40 BAR per la verifica di tenuta dell'impianto;
  Ricarica completa di gas refrigerante R410A, compresa eventuale fornitura del gas ove mancante;
  Collaudo del circuito ed esecuzione delle verifiche di rendimento.
  Materiali e manodopera C 2.825,00 + IVA
- - *CIRCUITO B:*
  Fornitura e sostituzione di n. 2 compressori frigoriferi DWM tipo ermetico;
  Fornitura e sostituzione di n. 1 valvola di espansione elettronica CAREL;
  Fornitura e sostituzione di n. 1 filtro gas refrigerante;
  Esecuzione saldature ossiacetileniche per la sostituzione del component;
  Lavaggio del circuito frigorifero e soffiaggio con azoto;
  Pressatura del circuito frigorifero con azoto a 40 BAR per la verifica di tenuta dell'impianto;
  Ricarica completa di gas refrigerante R410A, compresa eventuale fornitura del gas ove mancante;

Collaudo del circuito ed esecuzione delle verifiche di rendimento.
Materiali e manodopera C 7.850,00 + IVA.
Per un totale di € 10.675,00

RITENUTO di dover affidare per le ragioni predette alla ditta Ignazio Succu di Nuoro P.IVA 00592250914– affidataria del servizio di manutenzione ordinaria degli immobili dell'Istituto – i lavori di riparazione della pompa di calore Systemair del Museo del Costume, in ragione dell'urgenza;

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, "Codice dei Contratti Pubblici", così come integrato e corretto dal D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, e in particolare:
- l'art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 - affidamenti sotto soglia comunitaria;
- l'art. 32 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 - fasi delle procedure di affidamento;

VISTE le Linee Guida n. 4 emanate dall'ANAC recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";

VISTA la deliberazione consiliare n. 48 del 30/11/2017 recante "Regolamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria";

DETERMINA

1. per le ragioni espresse in premessa, di procedere, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, all'affidamento dei lavori di riparazione della pompa di calore Systemair del Museo del Costume;
2. di affidare gli stessi alla ditta Ignazio Succu di Nuoro P.IVA 00592250914– affidataria del servizio di manutenzione ordinaria degli immobili dell'Istituto - per l'importo complessivo di € 10.675,00 + IVA, secondo quanto indicato nel preventivo del 22.03.2018, prot. n. 1193, richiamato in premessa;
3. di impegnare in favore della predetta ditta la somma complessiva di € 13.023,50 Iva 22% inclusa, per l'espletamento dei lavori di cui al punto 1, come di seguito indicato:

Esercizio	Missione	Programma	Titolo	Macroaggr.	Capitolo	Importo Impegno
2018	5	2	1	103	52311	13.023,50

Il Direttore Generale
Dott. Manuel Delogu